

Monitoring legionel v ogreti pitni vodi v Šaleški dolini v letu 2023

Število kontrol legionel	120
Število ustreznih vzorcev	119
Število neustreznih vzorcev	1

* odvzemno mesto ni izpisano zaradi varovanja podatkov

Mejna vrednost				51°C	<100/100ml	<2500 µS/cm	0 CFU/100ml	1NTU	4 mg/l	Vzorec ustrezen (da/ne)
Z. št.	Datum odvzema	Št. vzorca	Mesto odvzema (*)	Temperatura (oC)	Legionella (MPN/100mL)	Elektoprevodnost (µS/cm)	Pseudomona aeruginosa (CFU/100ml)	Motnost (NTU)	TOC (mg/l)	
1	11.1.23	25	Javni objekt v Šaleški dolini	56,8	ni najdeno	471	ni najdeno	0,30	0,32	da
2	11.1.23	26	Javni objekt v Šaleški dolini	55,6	ni najdeno	475	ni najdeno	0,19	0,29	da
3	11.1.23	27	Javni objekt v Šaleški dolini	57,1	ni najdeno	476	ni najdeno	0,24	0,31	da
4	11.1.23	28	Javni objekt v Šaleški dolini	54,2	ni najdeno	481	ni najdeno	0,09	0,38	da
5	11.1.23	29	Javni objekt v Šaleški dolini	57,1	ni najdeno	224	ni najdeno	0,17	1,01	da
6	11.1.23	30	Javni objekt v Šaleški dolini	55,3	ni najdeno	229	ni najdeno	0,11		da
7	11.1.23	31	Javni objekt v Šaleški dolini	57,2	ni najdeno	478	ni najdeno	0,14	0,29	da
8	11.1.23	32	Javni objekt v Šaleški dolini	55,4	ni najdeno	482	ni najdeno	0,11	0,27	da
9	11.1.23	33	Javni objekt v Šaleški dolini	59,8	373	228	ni najdeno	0,39	1,05	ne
10	11.1.23	34	Javni objekt v Šaleški dolini	55,8	ni najdeno	227	ni najdeno	0,26	1,03	da
11	21.2.23	344	Javni objekt v Šaleški dolini	48,5	ni najdeno	485	ni najdeno	0,17	0,26	da
12	21.2.23	345	Javni objekt v Šaleški dolini	49,1	ni najdeno	227	ni najdeno	0,17	0,83	da
13	21.2.23	346	Javni objekt v Šaleški dolini	55,1	ni najdeno	233	ni najdeno	0,09	1,99	da
14	21.2.23	347	Javni objekt v Šaleški dolini	54,6	ni najdeno	223	ni najdeno	0,24	1,03	da
15	21.2.23	348	TPP v Šaleški dolini	55,1	ni najdeno	460	ni najdeno	0,31	0,42	da
16	21.2.23	349	TPP v Šaleški dolini	55,9	ni najdeno	479	ni najdeno	0,28	0,24	da
17	21.2.23	350	TPP v Šaleški dolini	52,3	ni najdeno	477	ni najdeno	0,45	0,55	da
18	21.2.23	351	TPP v Šaleški dolini	54,7	ni najdeno	478	ni najdeno	0,21	0,27	da
19	21.2.23	352	TPP v Šaleški dolini	57,1	ni najdeno	228	ni najdeno	0,19	0,92	da
20	21.2.23	353	TPP v Šaleški dolini	56,9	ni najdeno	236	ni najdeno	0,18	0,88	da
21	30.3.23	592	TPP v Šaleški dolini	58,2	ni najdeno	466	ni najdeno	0,14	0,47	da
22	30.3.23	593	TPP v Šaleški dolini	57,9	ni najdeno	478	ni najdeno	0,33	0,42	da
23	30.3.23	594	TPP v Šaleški dolini	54,8	ni najdeno	467	ni najdeno	0,13	0,60	da
24	30.3.23	595	TPP v Šaleški dolini	53,5	ni najdeno	470	ni najdeno	0,08	0,86	da
25	30.3.23	596	TPP v Šaleški dolini	52,2	ni najdeno	474	ni najdeno	0,11	1,13	da
26	30.3.23	597	TPP v Šaleški dolini	56,5	ni najdeno	469	ni najdeno	0,12	0,86	da
27	30.3.23	598	TPP v Šaleški dolini	53,8	2,2	222	ni najdeno	0,11	0,97	da
28	30.3.23	599	TPP v Šaleški dolini	54,0	ni najdeno	232	ni najdeno	0,06	0,89	da
29	30.3.23	600	TPP v Šaleški dolini	53,1	10,4	222	ni najdeno	0,07	0,99	da
30	30.3.23	601	TPP v Šaleški dolini	54,1	ni najdeno	479	ni najdeno	0,25	0,55	da
31	10.5.23	859	TPP v Šaleški dolini	55,1	ni najdeno	484	ni najdeno	0,10	0,95	da
32	10.5.23	860	TPP v Šaleški dolini	52,6	ni najdeno	483	ni najdeno	0,12	0,66	da
33	10.5.23	861	TPP v Šaleški dolini	55,9	ni najdeno	217	ni najdeno	0,09	0,81	da
34	10.5.23	862	TPP v Šaleški dolini	56,8	ni najdeno	476	ni najdeno	0,27	0,81	da
35	10.5.23	863	TPP v Šaleški dolini	57,3	ni najdeno	486	ni najdeno	0,10	0,71	da
36	10.5.23	864	TPP v Šaleški dolini	55,1	ni najdeno	481	ni najdeno	0,17	0,84	da
37	10.5.23	865	TPP v Šaleški dolini	54,2	ni najdeno	215	ni najdeno	0,18	0,78	da
38	10.5.23	866	TPP v Šaleški dolini	54,7	ni najdeno	215	ni najdeno	0,29	0,87	da
39	10.5.23	867	TPP v Šaleški dolini	55,5	ni najdeno	214	ni najdeno	0,16	0,88	da
40	10.5.23	868	TPP v Šaleški dolini	57,2	ni najdeno	214	ni najdeno	0,15	0,86	da
41	17.5.23	933	TPP v Šaleški dolini	58,1	ni najdeno	233	ni najdeno	0,14	1,06	da
42	17.5.23	934	TPP v Šaleški dolini	55,6	ni najdeno	488	ni najdeno	0,11	0,36	da
43	17.5.23	935	TPP v Šaleški dolini	54,9	ni najdeno	235	ni najdeno	0,24	1,07	da
44	17.5.23	936	TPP v Šaleški dolini	58,2	ni najdeno	235	ni najdeno	0,18	1,10	da
45	17.5.23	937	TPP v Šaleški dolini	56,4	ni najdeno	461	ni najdeno	0,09	0,46	da
46	17.5.23	938	TPP v Šaleški dolini	54,9	ni najdeno	234	ni najdeno	0,17	1,14	da
47	17.5.23	939	TPP v Šaleški dolini	54,2	ni najdeno	236	ni najdeno	0,10	1,13	da
48	17.5.23	940	TPP v Šaleški dolini	57,3	ni najdeno	234	ni najdeno	0,26	1,13	da
49	17.5.23	941	TPP v Šaleški dolini	55,4	ni najdeno	231	ni najdeno	0,14	1,13	da
50	17.5.23	942	TPP v Šaleški dolini	55,6	ni najdeno	485	ni najdeno	0,15	0,29	da

Z. št.	Datum odvzema	Št. vzorca	Mesto odvzema (*)	Temperatura (oC)	Legionella (MPN/100mL)	Elektoprevodnost (μS/cm)	Pseudomona aeruginosa (CFU/100ml)	Motnost (NTU)	TOC (mg/l)	Vzorec ustrezen (da/ne)
51	8.6.23	1068	TPP v Šaleški dolini	55,1	ni najdeno	228	ni najdeno	0,11	1,59	da
52	8.6.23	1069	TPP v Šaleški dolini	55,2	ni najdeno	483	ni najdeno	0,22	0,35	da
53	8.6.23	1070	TPP v Šaleški dolini	57,2	ni najdeno	236	ni najdeno	0,12	1,04	da
54	8.6.23	1071	TPP v Šaleški dolini	55,2	ni najdeno	242	ni najdeno	0,10	1,11	da
55	8.6.23	1072	TPP v Šaleški dolini	51,4	ni najdeno	248	ni najdeno	0,07	1,11	da
56	8.6.23	1073	TPP v Šaleški dolini	57,0	ni najdeno	240	ni najdeno	0,39	1,08	da
57	8.6.23	1074	TPP v Šaleški dolini	56,8	ni najdeno	477	ni najdeno	0,23	0,33	da
58	8.6.23	1075	TPP v Šaleški dolini	53,5	ni najdeno	243	ni najdeno	0,09	1,10	da
59	8.6.23	1076	TPP v Šaleški dolini	53,2	ni najdeno	249	ni najdeno	0,13	1,39	da
60	8.6.23	1077	TPP v Šaleški dolini	56,3	ni najdeno	233	ni najdeno	0,14	1,18	da
61	13.7.23	1255	TPP v Šaleški dolini	56,6	ni najdeno	241	ni najdeno	0,19	1,04	da
62	13.7.23	1256	TPP v Šaleški dolini	56,4	ni najdeno	483	ni najdeno	0,11	0,32	da
63	13.7.23	1257	TPP v Šaleški dolini	54,5	ni najdeno	488	ni najdeno	0,06	0,24	da
64	13.7.23	1258	TPP v Šaleški dolini	55,3	ni najdeno	237	ni najdeno	0,09	0,85	da
65	13.7.23	1259	TPP v Šaleški dolini	55,0	ni najdeno	479	ni najdeno	0,10	0,34	da
66	13.7.23	1260	TPP v Šaleški dolini	54,3	ni najdeno	490	ni najdeno	0,07	0,30	da
67	13.7.23	1261	TPP v Šaleški dolini	55,2	ni najdeno	486	ni najdeno	0,20	0,33	da
68	13.7.23	1262	TPP v Šaleški dolini	57,3	ni najdeno	484	ni najdeno	0,19	0,30	da
69	13.7.23	1263	TPP v Šaleški dolini	56,7	ni najdeno	486	ni najdeno	0,19	0,31	da
70	13.7.23	1264	TPP v Šaleški dolini	56,8	ni najdeno	483	ni najdeno	0,21	0,30	da
71	26.7.23	1340	TPP v Šaleški dolini	57,4	ni najdeno	250	ni najdeno	0,10	1,16	da
72	26.7.23	1341	TPP v Šaleški dolini	53,5	ni najdeno	240	ni najdeno	0,08	1,15	da
73	26.7.23	1342	TPP v Šaleški dolini	56,5	ni najdeno	241	ni najdeno	0,05	1,06	da
74	26.7.23	1343	TPP v Šaleški dolini	56,5	ni najdeno	485	ni najdeno	0,08	0,39	da
75	26.7.23	1344	TPP v Šaleški dolini	57,0	ni najdeno	468	ni najdeno	1,07	0,40	da
76	26.7.23	1345	TPP v Šaleški dolini	56,3	ni najdeno	485	ni najdeno	0,08	0,33	da
77	26.7.23	1346	TPP v Šaleški dolini	57,4	ni najdeno	477	ni najdeno	0,08	0,32	da
78	26.7.23	1347	TPP v Šaleški dolini	56,9	ni najdeno	408	ni najdeno	0,07	0,64	da
79	26.7.23	1348	TPP v Šaleški dolini	56,8	ni najdeno	486	ni najdeno	0,11	0,35	da
80	26.7.23	1349	TPP v Šaleški dolini	52,3	ni najdeno	477	ni najdeno	0,17	0,31	da
81	10.8.23	1429	TPP v Šaleški dolini	51,0	ni najdeno	483	ni najdeno	0,09	0,38	da
82	10.8.23	1430	TPP v Šaleški dolini	49,8	ni najdeno	477	ni najdeno	0,18	0,34	da
83	10.8.23	1431	TPP v Šaleški dolini	50,1	ni najdeno	477	ni najdeno	0,13	0,35	da
84	10.8.23	1432	TPP v Šaleški dolini	54,3	ni najdeno	477	ni najdeno	0,27	0,29	da
85	10.8.23	1433	TPP v Šaleški dolini	57,1	ni najdeno	478	ni najdeno	0,26	0,36	da
86	10.8.23	1434	TPP v Šaleški dolini	55,3	ni najdeno	387	ni najdeno	0,09	0,92	da
87	10.8.23	1435	TPP v Šaleški dolini	55,9	ni najdeno	388	ni najdeno	0,09	0,90	da
88	10.8.23	1436	TPP v Šaleški dolini	54,6	ni najdeno	426	ni najdeno	0,09	0,74	da
89	10.8.23	1437	TPP v Šaleški dolini	55,8	ni najdeno	473	ni najdeno	0,50	0,43	da
90	10.8.23	1438	TPP v Šaleški dolini	55,3	ni najdeno	474	ni najdeno	0,16	0,39	da
91	7.9.23	1599	TPP v Šaleški dolini	53,8	ni najdeno	462	ni najdeno	0,14	0,43	da
92	7.9.23	1600	TPP v Šaleški dolini	56,2	ni najdeno	349	ni najdeno	0,14	0,55	da
93	7.9.23	1601	TPP v Šaleški dolini	53,7	ni najdeno	469	ni najdeno	0,10	0,31	da
94	7.9.23	1602	TPP v Šaleški dolini	56,7	ni najdeno	468	ni najdeno	0,12	0,30	da
95	7.9.23	1603	TPP v Šaleški dolini	56,1	ni najdeno	461	ni najdeno	0,11	0,39	da
96	7.9.23	1604	TPP v Šaleški dolini	52,1	ni najdeno	472	ni najdeno	0,56	0,42	da
97	7.9.23	1605	TPP v Šaleški dolini	53,5	ni najdeno	459	ni najdeno	0,15	0,36	da
98	7.9.23	1606	TPP v Šaleški dolini	51,4	ni najdeno	460	ni najdeno	0,17	0,35	da
99	7.9.23	1607	TPP v Šaleški dolini	53,6	1,1	460	ni najdeno	0,13	0,43	da
100	7.9.23	1608	TPP v Šaleški dolini	52,7	ni najdeno	473	ni najdeno	0,10	0,39	da
101	21.9.23	1712	TPP v Šaleški dolini	53,1	ni najdeno	473	ni najdeno	0,17	0,39	da
102	21.9.23	1713	TPP v Šaleški dolini	55,9	ni najdeno	473	ni najdeno	0,13	0,28	da
103	21.9.23	1714	TPP v Šaleški dolini	55,6	ni najdeno	473	ni najdeno	0,16	0,37	da
104	21.9.23	1715	TPP v Šaleški dolini	54,5	ni najdeno	473	ni najdeno	0,14	0,34	da
105	21.9.23	1716	TPP v Šaleški dolini	56,6	ni najdeno	472	ni najdeno	0,19	0,35	da
106	21.9.23	1717	TPP v Šaleški dolini	53,2	ni najdeno	472	ni najdeno	0,40	0,35	da
107	21.9.23	1718	TPP v Šaleški dolini	52,4	ni najdeno	459	ni najdeno	0,84	0,35	da
108	21.9.23	1719	TPP v Šaleški dolini	53,2	ni najdeno	451	ni najdeno	0,17	0,39	da
109	21.9.23	1720	TPP v Šaleški dolini	57,2	ni najdeno	473	ni najdeno	0,13	0,34	da
110	21.9.23	1721	TPP v Šaleški dolini	54,8	ni najdeno	471	ni najdeno	0,39	0,47	da
111	5.10.23	1811	TPP v Šaleški dolini	53,7		468	ni najdeno	0,21	0,28	da
112	5.10.23	1812	TPP v Šaleški dolini	56,4		431	ni najdeno	0,17	0,37	da
113	5.10.23	1813	TPP v Šaleški dolini	55,1		431	ni najdeno	0,16	0,39	da

Z. št.	Datum odvzema	Št. vzorca	Mesto odvzema (*)	Temperatura (oC)	Legionella (MPN/100mL)	Elektoprevodnost (μS/cm)	Pseudomona aeruginosa (CFU/100ml)	Motnost (NTU)	TOC (mg/l)	Vzorec ustrezen (da/ne)
114	5.10.23	1814	TPP v Šaleški dolini	56,2		430	ni najdeno	0,89	0,4	da
115	5.10.23	1815	TPP v Šaleški dolini	56,8		430	ni najdeno	0,11	0,36	da
116	5.10.23	1816	TPP v Šaleški dolini	53,1		340	ni najdeno	0,37	0,59	da
117	5.10.23	1817	TPP v Šaleški dolini	54,3		341	ni najdeno	0,24	0,53	da
118	5.10.23	1818	TPP v Šaleški dolini	53,2		340	ni najdeno	0,13	0,49	da
119	5.10.23	1819	TPP v Šaleški dolini	53,2		341	ni najdeno	0,31	0,47	da
120	5.10.23	1820	TPP v Šaleški dolini	56,0		340	ni najdeno	0,18	0,55	da

v