



MS 1
Nadzemni hidrant




št.	Opis	kom
1	MMA kos PN 16 z vrtljivo prirobnico, STD VI - DN = 150 - DN2 = 80	1
2	Zasun EURO 20 NG tip 23 PN16 - DN = 80	1
3	FF kos PN 16 - DN = 80 - L = 1000	1
4	N kos 90° PN 16 z vrtljivo prirobnico - DN = 80	1
5	Hidrant nadzemni, deljivi, H = 2030	1
6	Vgradilna armatura za zasune DN 80	1
7	Mala cestna kapa za zasun s podložno ploščo	1

MS 2
Podzemni hidrant - izpust 2




št.	Opis	kom
1	F kos PN 16 z vrtljivo prirobnico - DN = 150	1
2	Zasun PN16 - DN = 150	2
3	T kos PN 16 z vrtljivo prirobnico - DN = 150 - DN2 = 80	1
4	E kos PN 16 sidrni spoj - DN = 150	1
5	Zasun PN16 - DN = 80	1
6	FF kos PN 16 - DN = 80 - L = 500	1
7	N kos 90° PN 16 z vrtljivo prirobnico - DN = 80	1
8	Podzemni hidrant - izpust, PN 16 - DN 80	1
9	Cestna kapa za hidrant DN 80 s podložno ploščo	1
10	Vgradilna armatura za zasune DN 80, H=1,2m	1
11	Vgradilna armatura za zasune DN 150, H=1,2m	2
12	Mala cestna kapa za zasun s podložno ploščo	3
	Stieber za označevalne tablice	1
	Označevalna tablica za zasune	3
	Označevalna tablica za podzemni hidrant	1

MS 3
Prevezava priključka DN 32




št.	Opis	kom
1	Navrtalni oklep z zasunom (HAWLE) ZAK 46 s strelenom za Duktul DN 150	1
2	Koleno 90° ZAK 46 za DN 32	1
3	Vgradilna gamitura za zasun (HAWLE) ZAK 46	1
4	Mala cestna kapa s podložno ploščo	1
5	Univerzalna dvostranska spojka za PE cevi DN 32	1

MS3 - Podzemni zračnik DN 80



št.	Opis	kom
1	MMA kos PN 16 STD VI - DN = 150 - DN 2 = 80	1
2	Podzemni zračnik - kombiniran, obojestranski - DN = 80, L = 1m	1
3	Cestna kapa za podzemni zračnik DN 80 s podložno ploščo	1
	Stieber za označevalne tablice	1
	Označevalna tablica za zračnik	1

Investitor: MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 Velenje OBČINA ŠOŠTANJ, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj OBČINA ŠMARTNO ON PAKI, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki			
Projektant:  KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d.o.o. Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje SLUŽBA ZA INVESTICIJSKI INŽENIRING		Vrsta načrta/prikaza: 2 NAČRTI S PODROČJA GRADBENIŠTVA TEHNIČNI PRIKAZI	
Objekt: VODOVODNI SISTEM VINSKA GORA - II. faza - Odsek 4			
Vsebina: MONTAŽNE SHEME			Merilo: SKICA
Vodja projekta:	Domen BASTIČ, dipl.inž.grad.	Id.št.: G - 4013 	Vrsta projekta: PZI
Pooblaščen inženir:	Domen BASTIČ, dipl.inž.grad.	Id.št.: G - 4013 	Št. projekta: 714-VO/2021
Sodelavec - projektant:	Domen BASTIČ, dipl.inž.grad.		
Datum:	April 2021		Št. lista: 2.4