PREREZ KINETE 1600/900 IN CEVI 2x DN350

PREREZ KINETE 1800/900 IN CEVI 2x DN450


ARM. KROVNA PLOŠČA (2x0,5)m
ARM. KROVNA PLOŠČA (2,2x0,5)m
armirano betonska (AB) krovna plošča
betonski zidaki 20/20/40
jekleni profil U 14–2000 nosilec d.p.
talna plošča
podložni beton
žlebak mineralne volne zašč.z Al.folijo d=100mm
žlebak mineralne volne zašč.z Al.folijo d=120mm
žlebak mineralne volne zašč.z Al.folijo d=100mm
žlebak mineralne volne zašč.z Al.folijo d=120mm
DN350
povratek
DN350
dovod
DN450
povratek
DN450
dovod
zaščitni plašč
bitumenska lepenka
Al. folija
teflonski trak
drsne podpore
teflonski trak
drsne podpore
sidrne plošče
200
350
160
200
100
405
900
1080
425
750
425
1600
2000
440
180
450
900
450
1800
2200

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor:
MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1, 3320 Velenje
OBČINA ŠOŠTANJ
Trg svobode 12, 3325 Šoštanj

Objekt:
Obnova magistralnega vročevoda TEŠ - CEP odsek faza II. B

Projektant:
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d.o.o.
Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje
SLUŽBA INVESTICIJ IN RAZVOJA

Vrsta načrta/prikaza:
3 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI

Vsebina: DETAJL KINETE

Merilo: M 1:1000

Odgovorni vodja projekta:	Lučka ČAMPA, univ.dipl.inž.vod.kom.inž.	Id.št.: G -3280	Vrsta projekta: PZI
Odgovorni projektant:	Lučka ČAMPA, univ.dipl.inž.vod.kom.inž.	Id.št.: G -3280	Št. projekta: 362-TO/2017
Sodelavec - projektant:			
Datum:	marec 2017		Št. lista: 3.5.2.1

PREREZ KINETE 1600/900 IN CEVI 2x DN350

PREREZ KINETE 1800/900 IN CEVI 2x DN450



Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor:
MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1, 3320 Velenje
OBČINA ŠOŠTANJ
Trg svobode 12, 3325 Šoštanj

Objekt:
Obnova magistralnega vročevoda TEŠ - CEP odsek faza II. B

Projektant:
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d.o.o.
Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje
SLUŽBA INVESTICIJ IN RAZVOJA

Vrsta načrta/prikaza:
3 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI

Vsebina: DETAJL KINETE

Merilo: M 1:1000

Odgovorni vodja projekta:	Lučka ČAMPA, univ.dipl.inž.vod.kom.inž.	Id.št.: G -3280	Vrsta projekta: PZI
Odgovorni projektant:	Lučka ČAMPA, univ.dipl.inž.vod.kom.inž.	Id.št.: G -3280	Št. projekta: 362-TO/2017
Sodelavec - projektant:			
Datum:	marec 2017		Št. lista: 3.5.2.1