



- | |
|--|
| PRIMARNI VOD – DOVOĐ V TPP – OGREVANJE |
| temp. sistem 140°C – NP 16bar |
| PRIMARNI VOD – POVRATEK IZ TPP – OGREVANJE |
| temp. sistem 70°C, NP 16bar |
| SEKUNDARNII VOD – DOVOĐ ZA PORABNIKE |
| temp. sistem 90°C – konstanta, NP 6bar |
| SEKUNDARNII VOD – POVRATEK OD PORABNIKOV |
| temp. sistem 70°C, NP 6bar |
| DOVOĐ HLADNE VODE – 10°C |
| CEVI NAPRAVE ZA VZDRŽEVANJE TLAKA |

RAZDALJA MED PODPORAMI ZA JEKLENE CEVI

DN	Zun. premer mm	Masa cevi napolnjeni z vodo kg/m	Max. razpon med podporami
15	21,3	1,2 kg/m	1,60 m
20	26,9	1,8 kg/m	1,85 m
25	33,7	2,65 kg/m	2,15 m
32	42,4	3,91 kg/m	2,50 m
40	48,3	4,41 kg/m	2,60 m
50	60,3	5,96 kg/m	3,00 m
65	76,1	9,16 kg/m	3,50 m
80	88,9	12,15 kg/m	3,80 m
100	114,3	18,90 kg/m	4,20 m
125	139,7	27,12 kg/m	4,50 m
150	168,3	36,93 kg/m	4,90 m

Investitor:	 OBČINA ŠTANJUR Trg svobode 12, 3325 Štanjur in  MESTNA OBČINA VELENJE Titov trg 1, 3320 Velenje	Objekt:	PRESTAVITEV TPP410 IZ OBJEKTA ŽIVIC NA PARCELO 3511/34		
Projektant:	 KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d.o.o. Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje SLOVENIA INVESTITICIJA IN RAZVOJA	Vrsta načrta/prikaza:	5 NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME		
Vsebina:	Tloris toplotne postaje			Merilo:	1:20
Odgovorni vodja projekta:	Vid ŽGAJNER, univ. dipl. inž. grad.	Id.št.: G - 3711		Vrsta projekta:	PGD
Odgovorni projektant:	Nebojša TOLIMIR, dipl. inž. str.	Id.št.: S - 1827		Št. projekta:	286-TO/2016
Sodelavec - projektant:					
Datum:	Junij 2017			Št. lista:	5.54