

predvidena izolacija

DN 100

120°

10

5

126

116

15/45

135

5

80

90

teflonski trak
144 x 70 x 5

360 x 200 x 5
drсна podpora

(135x50x5)x2
drсна podpora

predvidena izolacija

vročvod DN 100 (108 x 3,6)

70

70

10

45

180

50

50

100

200

teflonski trak
144 x 70 x 5

DETALJ TEFLONSEGA TRAKU

teflonski trak
(144 x 70 x 5) – 2 kom

M8 z vgreznjeno glavo
kom 4 pri eni d.p.

70


144

48 48 48

M8 M8

**SANACIJA - OBNOVA VROČEVODA PODKRAJ
ODSEK TRASE :
MED JAŠKOM J 6795 IN JAŠKOM J 5317
OBNOVA CEVOVODA V KINETI**

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor:  		MESTNA OBČINA VELENJE Titov trg 1, 3320 Velenje in OBČINA ŠOŠTANJ Trg svobode 12, 3325 Šoštanj		Objekt: SANACIJA - OBNOVA VROČEVODA PODKRAJ ODSEK TRASE : MED JAŠKOM J 6795 IN JAŠKOM J 5317 OBNOVA CEVOVODA V KINETI	
Projektant: 		KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d.o.o. Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje SLUŽBA INVESTICIJ IN RAZVOJA		Vrsta načrta/prikaza: 5 NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME VROČEVOD	
Vsebina: DETAJL DRSNE PODPORE ZA CEVI 2 x DN 100				Št. projekta: 345-TO/2016	
				Št. načrta: 345-TO/2016	
Odg. vodja projekta: Andreja Kamšak		identif. štev.: IZS S - 9011			
Odgovorni projektant: Andreja Kamšak		identif. štev.: IZS S - 9011			
Datum: november 2016		Vrsta projekta: projekt za izvedbo - PZI		Št. lista: 6	