toplovod
M 1:1000/100
M1.K1


389.00
387.00
385.00
383.00
381.00
379.00
377.00
križanje KANALIZACIJA
križanje TELEMACH
križanje TELEMACH
križanje PLINOVOD
križanje KANALIZACIJA
križanje ELEKTRO
križanje TELEMACH
križanje KANALIZACIJA
križanje KANALIZACIJA
križanje KANALIZACIJA
384.29
0.0
383.46
0.0
384.31
0.0
383.81
0.0
383.79
0.0
384.43
0.0
384.02
0.0
382.77
0.0
382.55
0.0
381
0.0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
STACIONAZA	0.00	6.33	11.95	43.34	88.78	101.09	113.38	125.69	137.77	168.81	183.10	191.73	198.09	207.16	214.97	223.47	
KOTA TERENA	385.14	385.16 385.26 385.29 385.31	385.47 385.46 385.46	385.46 385.47 385.46 385.44 385.42 385.43 385.43	385.43 385.43 385.41 385.38 385.34 385.33 385.30 385.31 385.28 385.28	385.27 385.26 385.23	385.23 385.25 385.24	385.21 385.21 385.19	385.17 385.15 385.15	385.12 385.08 385.04 385.03 385.02 384.91 384.87 384.86	384.80 384.63 384.56	384.57 384.62	384.63 384.44 384.41	384.40 384.34 384.35 384.45	384.33 383.89	383.51 383.47	383.45 383.41 383.34 383.28
KOTA IZTOKA, VTOKA	384.24	384.41	384.56	384.53	384.38	384.35	384.31	384.28	384.25	383.96	383.74	383.60	383.50	383.45	382.99	382.57	
GLOBINA IZKOPA	1.14	1.15	1.14	1.15	1.14	1.13	1.17	1.15	1.14	1.15	1.07	1.26	1.14	1.24	1.15	1.15	
PADEC		2.7		0.1	0.3		0.3			0.9		1.6		0.6	5.9	4.9	1.1
CEV PROFIL DOLZINA	Predizolirane gibljive cevi , L=380.71 m																


0.90m
0.92m
0.7%
21.73m
0.98m
0.91m
0.7%
29.44m
1.00m
0.77m
0.6%
40.35m
0.90m
0.2%
13.22m
0.84m
0.90m
0.65m
0.4%
27.81m
0.71m
1.00m
0.4%
2.07m
.59

17	18	19	20	21	22	23
246.11	267.84	297.27	337.62	350.84	378.65	380.71
383.23 383.21	383.19 383.18 383.17 383.16 383.15	383.10 383.01 383.07 383.01 382.97 382.97	382.85 382.76 382.65 382.74 382.74 382.75 382.74 382.74 382.62 382.62	382.56 382.55 382.60	382.55 382.47 382.41 382.49 382.53 382.53	382.83
382.31	382.17	381.97	381.72	381.70	381.82	381.83
1.14	1.23	1.24	1.15	1.15	0.95	1.25
	0.7		0.6	0.2	0.4	

Investitor:

MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1, 3320 Velenje
in
OBČINA ŠOŠTANJ
Trg svobode 12, 3325 Šoštanj

Objekt:

PREVEZAVA SEKUNDARNEGA OMREŽJA IZ TPP 350 NA TPP 412

Projektant:

KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d.o.o.
Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje
SLUŽBA INVESTICIJ IN RAZVOJA

Vrsta načrta/prikaza:

3   NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI

Vsebina:

VZDOLŽNI PROFIL

Merilo: **1:1000/100**

Odgovorni vodja projekta:	Nebojša TOLIMIR, dipl.inž.str.	Id.št.: S -1827	
Odgovorni projektant:	mag. Lučka Čampa, univ.dipl.inž.vod.kom.inž.	Id.št.: G -3280	
Sodelavec - projektant:			
Datum:	**Maj 2018**		

Vrsta projekta: **PZI**

Št. projekta: **307-TO/2016**

Št. lista: **3.5.2.1**